



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 480/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64» Заводского района г. Саратова в лице заведующей Шустеровой Надежды Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника (заместителя) отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – главного (заместителя) главного государственного инспектора

город Саратова по пожарному надзору № 480
(наименование органа ГПН)

от « 23 » мая 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 03 » Июня 2019 г. по 17 ч 00 мин. « 01 » июля 2019 г.

проведена плановая (внеплановая) выездная (документарная) проверка соблюдения требований пожарной безопасности

Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Локтевой Анжеликой Александровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №64», Заводского района г. Саратова, г. Саратов, ул. Увекская, д.108 б

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МДОУ «Детский сад № 64» Заводского района г. Саратова Шустеровой Надеждой Николаевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только
-------	---	---	---	--

1.	2.	требования которого(ых) нарушены	пожарной безопасности	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	- в учреждении на путях эвакуации, проходах, лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.6.22 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)	01.06.2020	
2	- на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»)	01.06.2020	

Государственный инспектор города
Саратова по пожарному надзору
Локтева Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«01» июля 2019 г.



Предписание для исполнения получил (а):



Заведующая МДОУ «Детский сад № 64»
Заводского района г. Саратова
Шустерова Надежда Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)

«01» июля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Шустерова Надежда Николаевна

Действителен с 19.01.2022 по 19.01.2023